


Поток VE – PE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
2.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
3. УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	4
3.1. УСТРОЙСТВО	4
3.2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.....	5
3.2.1 <i>Начало работы с прибором</i>	5
3.2.2 <i>Управление и индикация</i>	5
3.3. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ	5
3.3.1 <i>Режим работы «VE»</i>	5
3.3.2 <i>Режим работы «PE»</i>	6
3.3.3 <i>Задание уставки напряжения рейки подачи</i>	6
3.3.4 <i>Автоматическое управление</i>	6
3.3.5 <i>Ручное управление</i>	6
3.3.6 <i>Управление опережением</i>	7
3.3.7 <i>Индуктивный датчик положения рейки</i>	7
3.3.8 <i>Резистивный датчик положения рейки</i>	7
3.3.9 <i>Режим запуска двигателя</i>	7
3.3.10 <i>Проверка рейки подачи</i>	8
3.3.11 <i>Аварийные сообщения</i>	8
4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	9
4.1. НАЧАЛО РАБОТЫ	9
4.2. ГРАФИКИ НАПРЯЖЕНИЯ С ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РЕЙКИ ПОДАЧИ	10
4.3. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ	12
4.4. ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ ПРИБОРА	13
4.5. ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	13
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	14
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	14
8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	14
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 1.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 2.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ В. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 3.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 4	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 5	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 6	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 7	25
ПРИЛОЖЕНИЕ З. РАЗЪЕМ ТНВД ТИП 8.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ И. СПРАВОЧНОЕ	29

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователя с устройством, принципом действия, конструкцией, порядком эксплуатации прибора «Поток VE-PE» (далее по тексту «Прибор»).

1. Назначение

Прибор предназначен для диагностики топливных насосов высокого давления (далее по тексту «Насос») распределительного (далее по тексту «Тип VE») и рядного типа (далее по тексту «Тип PE») оснащенных индуктивным или резистивным датчиком.

Прибор реализует следующие функции:

- автоматическое управление положением рейки подачи;
- ручное управление положением рейки подачи;
- отображение напряжения снятого с датчика положения рейки;
- отображение температуры топлива внутри насоса типа VE;
- отображение тока катушки электромагнита подачи;
- отображение тока катушки электромагнита опережения;
- плавное регулирование угла опережения для насоса типа VE
- управление рейкой опережения для насоса типа PE
- запуск двигателя на автомобиле с установленным насосом типа VE;
- работа через программное обеспечение на персональном компьютере (далее по тексту «ПК») подключенного через USB интерфейс;
- построение графиков на ПК положения рейки подачи в зависимости от времени.

Внешние интерфейсы:

- RS-485;
- USB 2.0.

2. Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1. Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания, В	220 ±10%
Частота, Гц	50 ±2%
Потребляемая мощность не более, Вт	300
Частота синусоидального сигнала индуктивного датчика, Гц	10 000
Частота сигнала воздействия для электромагнита подачи, Гц	500
Частота сигнала воздействия для электромагнита опережения, Гц:	
- для насоса типа VE	20
- для насоса типа PE	500
Опорное напряжение резистивного датчика, В	5

2.2. Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от 1 до 40 °С
- Атмосферное давление от 90 до 106 кПа
- Влажность воздуха от 30 до 80%

3. Устройство и описание работы

3.1. Устройство

Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе настольного исполнения.

Внешний вид передней панели прибора приведен на рисунке 1. На передней панели расположены три кнопки «К1», «К2», «К3», два многооборотных переключателя (далее по тексту «Энкодер») «ЭНК1», «ЭНК2», символьный жидкокристаллический индикатор (далее по тексту «Индикатор»), «Символьный индикатор»).




Рисунок 1. Панель передняя

Внешний вид задней панели прибора приведен на рисунке 2. На задней панели прибора расположен разъем для подключения прибора к сети 220 В, клавишный переключатель предназначенный для включения и выключения прибора «Сеть», разъем для подключения насоса, разъем интерфейса «RS-485», разъем интерфейса «USB» для подключения к ПК.




Рисунок 2. Панель задняя

3.2. Описание работы

3.2.1 Начало работы с прибором

Установите прибор на горизонтальную поверхность, очищенную от посторонних предметов и влаги. Перед подключением прибора к сети питания проверьте целостность кабеля питания и убедитесь, что питающее напряжение находится в пределах указанных в таблице 1. Подключите кабель питания к разъему «~220В/50 Гц». Подсоедините кабель-удлиннитель к разъему «Насос». Подсоедините свободный конец кабеля удлинителя к диагностируемому насосу через соответствующий кабель-переходник. Включите питание прибора при помощи клавишного переключателя «Сеть».

3.2.2 Управление и индикация

После включения питания прибора на индикаторе на некоторое время отобразится режим работы «VE» или «PE», текущая версия программного обеспечения, серийный номер устройства.

Для управления работой прибора используются три кнопки с подсветкой «K1», «K2», «K3» и два энкодера «ЭНК1», «ЭНК2» со встроенной кнопкой. Для отображения информации используется символьный индикатор с подсветкой. Отображаемая информация на индикаторе в рабочем режиме приведена на рисунках 3 и 4.




Рисунок 3. Описание информации на индикаторе прибора режим VE




Рисунок 4. Описание информации на индикаторе прибора режим PE

3.3. Описание режимов работы и функций

3.3.1 Режим работы «VE»

Данный режим предназначен для диагностики насосов типа VE. Для перехода в данный режим из режима «PE» необходимо одновременно нажать кнопку «K1». Прибор перезапустится. О том, что прибор переключился в режим VE, сообщает надпись 2 на индикаторе (рисунок 3). В данном режиме на индикаторе отображается следующая информация:

- 1 - шаг изменения уставки;
- 2 - режим работы прибора («VE»);
- 3 - режим управления рейкой подачи (см. пп. 3.3.4 и 3.3.5);
- 4 - тип датчика положения рейки (см. пп. 3.3.7 и 3.3.8);

- 5 - текущая уставка;
- 6 - текущее значение напряжения датчика положения рейки;
- 7 - заданное значение процента открытия клапана опережения;
- 8 - текущее значение тока катушки электромагнита подаче;
- 9 - текущее значение тока катушки электромагнита подачи;
- 10 - текущее значение температуры топлива внутри насоса;
- 11 - сообщение режима проверки рейки (см. пп. 3.3.10).

3.3.2 Режим работы «РЕ»

Данный режим предназначен для диагностики насосов типа РЕ. Для перехода в данный режим из режима «VE» необходимо долговременно нажать кнопку «K1». Прибор перезапустится. О том, что прибор переключился в режим РЕ, сообщает надпись 2 на индикаторе (рисунок 4). В данном режиме на индикаторе отображается следующая информация:

- 1 - шаг изменения уставки;
- 2 - режим работы прибора («РЕ»);
- 3 - режим управления рейкой подачи (см. пп. 3.3.4 и 3.3.5);
- 4 - тип датчика положения рейки (см. пп. 3.3.7 и 3.3.8);
- 5 - текущая уставка;
- 6 - текущее значение напряжения датчика положения рейки;
- 7 - не используется;
- 8 - текущее значение тока катушки электромагнита опережения;
- 9 - текущее значение тока катушки электромагнита подачи;
- 10 - сообщение режима проверки рейки (см. пп. 3.3.10).

3.3.3 Задание уставки напряжения рейки подачи

Уставка напряжения рейки подачи – заданное значение напряжения датчика положения рейки. Для задания необходимо вращать ручку энкодера «ЭНК1» вправо или влево, соответственно увеличивая или уменьшая значение. По умолчанию шаг изменения уставки равен 10 мВ. Изменение шага осуществляется кратковременным нажатием на ручку энкодера «ЭНК1». Доступные значения шага изменения уставки 10 мВ, 20 мВ, 50 мВ.

3.3.4 Автоматическое управление

Данный режим предназначен для автоматического поддержания положения рейки подачи. После включения питания прибора прибор по умолчанию переходит в автоматический режим управления. При это на индикаторе отображается символ «А.» (см. пп. 3.2.2). Для переключения прибора в автоматический режим управления из ручного режима необходимо кратковременно нажать кнопку «K2». В автоматическом режиме подсветка кнопки «K2» отключена.

3.3.5 Ручное управление

В данном режиме прибор отображает текущее напряжение датчика положения рейки подачи. На индикаторе отображается символ «Р.» (см. пп. 3.2.2). Управление положением рейки осуществляется энкодером «ЭНК1». Вращение энкодера меняет величину тока в катушке электромагнита подачи. Для задания необходимой величины тока в цепи катушки, необходимо вращать ручку энкодера «ЭНК1» вправо или влево, соответственно увеличивая или уменьшая ток. Стартовое значение тока при котором рейка стронется с места примерно для типа VE – 2.5 А, для типа РЕ – 5 А. Данный режим применим для диагностики механической части насоса на предмет затруднения перемещения. Для переключения прибора в ручной режим управления из

автоматического режима необходимо кратковременно нажать кнопку «K2». В ручном режиме подсветка кнопки «K2» включена.

3.3.6 Управление опережением

Данная функция реализует плавное управление углом опережения в насосах типа VE и типа PE двухречечные.

Для насосов типа VE регулировка угла опережения осуществляется изменением процента открытия клапана от 0 до 100%. Раннему углу опережения будет соответствовать значение равное 0%, а позднему – 100%. Для изменения процента открытия клапана необходимо вращать ручку энкодера «ЭНК2» вправо или влево, соответственно увеличивая или уменьшая значение. Шаг изменения равен 1%. Кратковременное нажатие на ручку энкодера «ЭНК2» приведет к открытию клапана (процент открытия 100%), повторное нажатие приведет к закрытию (процент открытия 0%).

Для насоса типа PE изменение угла опережения осуществляется перемещением дополнительной вертикальной рейкой в нутрии насоса. В данном случае управление осуществляется изменением величины тока в катушке электромагнита опережения насоса. Для задания необходимой величины тока в цепи катушки, необходимо вращать ручку энкодера «ЭНК2» вправо или влево, соответственно увеличивая или уменьшая ток.

3.3.7 Индуктивный датчик положения рейки

После включения питания прибора по умолчанию выбран режим работы с индуктивным датчиком (HDK). В этом режиме на экране отображаются символы «ИНД» (см. пп. 3.2.2). Для переключения прибора в режим работы с индуктивным датчиком из режима работы с резистивным датчиком необходимо длительно нажать кнопку «K2».

3.3.8 Резистивный датчик положения рейки

В этом режиме на экране отображаются символы «РЕЗ» (см. пп. 3.2.2). Для переключения прибора в режим работы с резистивным датчиком из режима работы с индуктивным датчиком необходимо длительно нажать кнопку «K2». Если к прибору в момент переключения подключен насос с индуктивным датчиком, то внутренняя защита прибора не даст переключить прибор на режим работы с резистивным датчиком. Если после работы с насосом с резистивным типом датчика положения подключить насос с индуктивным типом датчика, то внутренняя защита прибора автоматически переключит режим работы прибора на индуктивный.

3.3.9 Режим запуска двигателя

Данный режим позволяет запустить двигатель автомобиля управляя подачей насоса типа VE. Для перехода в меню настройки запуска двигателя (рисунок 5) необходимо длительно нажать на кнопку «K3».

```
Пуск. под.: 3300 ±20
Хол. ход : 1500

Состояние: Выкл.
```

Рисунок 5. Меню настройки запуска двигателя

Вращая ручки энкодера «ЭНК1» и «ЭНК2» задать значения напряжения пусковой подачи и холостого хода в соответствии с тест-планом на насос. Кратковременное

нажатие на кнопку «К3» активирует режим. Далее, после нажатия кнопки «К1», прибор перейдет в рабочий режим и начнет мигать кнопка «К3», означающая, что прибор находится в режиме ожидания применения значения пусковой подачи. Для запуска насоса с настройками пусковой подачи необходимо кратковременно нажать кнопку «К3». Для последующего переключения между настройками пусковой подачи и холостого хода необходимо кратковременно нажимать кнопку «К3». В правом верхнем углу экрана будет отображаться надпись «П.П.» или «Х.Х.» - соответственно пусковая подача и холостой ход. Для сброса положения рейки в исходное положение необходимо кратковременно нажать кнопку «К1». Для выключения этого режима необходимо вновь войти в меню настройки запуска двигателя и кратковременно нажать кнопку «К3».

3.3.10 Проверка рейки подачи

Данный режим автоматически перемещает рейку подачи насоса до максимума и возвращает до минимума (только для насосов типа VE). Если никаких затруднений в перемещении рейки нет, то на индикаторе прибора отобразится надпись «OK» (рисунок 3).

Если имеются сложности с механической частью, то возможны заклинивания рейки. Это приведет к тому, что рейка не вернется в исходное положение. В данном случае на индикаторе прибора отобразится надпись «ERR». Проверка хода рейки подачи осуществляется при включении прибора. Эту операцию можно сделать и во время работы прибора. Для этого необходимо в рабочем режиме кратковременно нажать кнопку «К3».

3.3.11 Аварийные сообщения

Сообщение о защите по току катушки электромагнита подачи (рисунок 6) возникает при коротких замыканиях, перегрузках по току цепи катушки электромагнита подачи. Ток срабатывания ~15 А.




Рисунок 6. Защита по току катушки подачи

Сообщение о защите по току катушки электромагнита опережения (рисунок 7) возникает при коротких замыканиях, перегрузках по току цепи катушки электромагнита подачи. Ток срабатывания ~15 А.




Рисунок 7. Защита по току катушки опережения

Сообщение о замыкании катушки VAR (рисунок 8) возникает при замыкании вывода VAR на COM в цепи подключения индуктивного датчика.



Замыкание катушки
VAR

Рисунок 8. Замыкание катушки VAR

Сообщение о замыкании катушки CONST (рисунок 9) возникает при замыкании вывода CONST на COM в цепи подключения индуктивного датчика.



Замыкание катушки
CONST

Рисунок 9. Замыкание катушки CONST

4. Описание программного обеспечения

4.1. Начало работы

Программное обеспечение (ПО) доступно для загрузки на сайте <http://www.elmic.ru> в разделе «Центр загрузки».

Прибор подключается к персональному компьютеру (ПК) по интерфейсу USB. Дополнительные драйверы для подключения к ПК не требуется.

На рисунке 10 изображено главное окно программы. В главном окне отображается значение уставки 1, измеренное значение напряжения датчика положения рейки 3, ток катушки подачи 4 и опережения 6, процент открытия клапана опережения 5, температура топлива в насосе 7, переключатели режимов.

Уставку 1 можно изменить перемещением элемента управления 8 курсором или нажатием кнопок расположенных справа и слева. Так же можно изменить значение уставки введя его с клавиатуры. Для этого нужно нажать на кнопку 2 и в появившемся поле ввести значение. Аналогичным образом изменяется значение процента открытия клапана опережения для VE и величина тока для PE.

Справа расположены функциональные кнопки: открытие окна построения графиков перемещения рейки в зависимости от времени, открытие окна запуска двигателя, переключение текущего типа измерительной системы насоса, переключение режима управления рейкой, переключение между режимами VE, PE.

Снизу отображается статус подключения прибора к ПК (подключено, отключено, загрузчик), серийный номер прибора, тип датчика насоса, режим работы.

Во время работы на компьютере возможно одновременное управление непосредственно с прибора.



Рисунок 10. Вид на главное окно программы

4.2. Графики напряжения с датчика положения рейки подачи

Режим построения графика напряжения с датчика положения рейки подачи за промежуток времени позволяет визуально наблюдать за ее положением в насосе с закрытой крышкой (рисунок 11, 12). Красная линия на графике – текущее положение; зеленая – уставка; синяя сплошная и синяя пунктир – мин\макс положения рейки, желтый пунктир – курсор времени. Наблюдая за измеренным значением (красная линия) относительно уставки (зеленая линия) можно оценить текущее положение рейки в насосе. По синим линиям оценивается предел дрожания рейки.




Рисунок 11. График нормально работающего насоса




Рисунок 12. График дрожания рейки

Переключив флажок с пункта «Текущее положение» на «Авт. проверка» можно произвести проверку механической части насоса в автоматическом режиме (рисунок 13).




Рисунок 13. График проверки перемещения рейки насоса в автоматическом режиме на исправной централизации VE

На рисунке 13 представлен вид графика напряжения перемещения рейки за промежуток времени на исправной централизации VE. По форме нарастания и спада напряжения можно судить о плавности перемещения рейки. По форме графика можно судить о состоянии насоса, например на рисунке 14 приведен график не исправной централизации VE. В данном случае рейка переместилась до середины и заклинила.





Рисунок 14. График проверки перемещения рейки насоса в автоматическом режиме на неисправной централизации VE

Для запуска необходимо нажать кнопку , что приведет к запуску автоматического перемещения. По построенному графику можно оценить наличие заклинивания рейки. Так же возможна циклическая проверка. Данная проверка может дать более точную представление о механической части насоса.

4.3. Задание параметров запуска двигателя

В данном окне (рисунок 15) задаются значения напряжения пусковой подачи и холостого хода в соответствии с тест-планом на насос. Включение и применение значения настроек произойдет после нажатия кнопки «ПУСК».




Рисунок 15. Окно настройки предустановленных значений

Переключение между заданными значениями осуществляется различными способами:

- переключением флага рядом с полем ввода;
- нажатием кнопки «>>»;
- нажатием клавиши F12.

4.4. Обновление версии прошивки прибора

Для обновления версии прошивки прибора необходимо зайти в Меню -> Справка -> Обновление ПО устройства (рисунок 16). Далее необходимо нажать кнопку «Обновить» и дождаться завершения процесса. После обновления прибор автоматически перезагрузится первый раз, затем обновятся актуальные параметры, прибор перезагрузится второй раз.




Рисунок 16. Сообщение успешного обновления прошивки прибора

4.5. Обновление версии программного обеспечения

Новая версия программного обеспечения доступна на сайте <http://www.elmic.ru>. Установить ее можно скачав из раздела «Центр загрузки» либо воспользоваться встроенным загрузчиком в программе. Для этого необходимо перейти «Меню -> Справка -> Обновление программы» (рисунок 17).




Рисунок 17. Окно обновления ПО компьютера

После нажатия кнопки «Обновить» программа закроется и запустится загрузчик который начнет скачивать обновление программы с сайта (рисунок 18). После успешной загрузки ПО загрузчик закроется и запустит обновленную программу.

5. Меры безопасности

Не подключать прибор к сети 220 В с помощью поврежденного кабеля питания. Не допускать попадания посторонних предметов, влаги, металлической стружки и пыли внутрь прибора.

6. Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации устройства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения — 12 месяцев со дня продажи.

2. Гарантийный срок хранения устройства — 12 месяцев со дня изготовления.

3. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой предоставлена гарантия.

4. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

4.1. При нарушении правил и условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2. При наличии на изделии следов несанкционированного ремонта, механических повреждений и иных признаков внешнего воздействия.

4.3. При повреждениях вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также несчастными случаями.

4.4. В случае выхода из строя при зафиксированных бросках напряжения в электрических сетях и несоответствии стандартам кабельных коммуникаций.

5. Гарантийный ремонт производится в уполномоченных сервисных центрах расположенных по адресу:

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 63, оф. 205. т/факс: +375-222-29-99-81.

7. Ограничение ответственности

Фирма-изготовитель не несет ответственности перед покупателем данного изделия или третьей стороной за повреждения и убытки, которые терпят покупатели или третья сторона в результате неправильного пользования изделием, в том числе неумелыми или ошибочными действиями персонала, а также за убытки, вызванные действием или бездействием данного прибора. Фирма-изготовитель не несет ответственности за любые неполадки и убытки, возникающие в результате использования дополнительных устройств, рекомендованных к использованию с данным устройством, а также его видоизменения, ремонта или внесения модификации в его конструкцию, не предусмотренных руководством по эксплуатации.

8. Комплект поставки

Таблица 2. Комплект поставки прибора Поток VE-PE

Наименование	Количество, штук
Прибор Поток VE-PE	1
USB кабель	1
Руководство по эксплуатации	1
Кабель-удлинитель	1
Кабель питания	1

9. Свидетельство об упаковке

"Устройство Поток VE-PE" заводской номер _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

Приложение А. Разъем ТНВД тип 1




Рисунок 18. Разъем ТНВД тип 1

Таблица 3. Распайка разъема ТНВД тип 1

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника
1	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
2	-----	-----
3	Катушка опережения	КОРИЧНЕВЫЙ
4	Катушка опережения	ЧЕРНЫЙ
5	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
6	Датчик положения COM	СИНИЙ
7	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ
8	Катушка подачи	СЕРЫЙ

XS1
Potok VE-PE




Рисунок 19. Схема распайки разъема ТНВД тип 1

Приложение Б. Разъем ТНВД тип 2




Рисунок 20. Разъем ТНВД тип 2

Таблица 4. Распайка разъема ТНВД тип 2

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника
1	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
2	Катушка подачи	СЕРЫЙ
3	Катушка опережения	КОРИЧНЕВЫЙ
4	Катушка опережения	ЧЕРНЫЙ
5	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
6	Датчик положения COM	СИНИЙ
7	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ

XS3
Potok VE-PE




Рисунок 21. Схема распайки разъема ТНВД тип 2

Приложение В. Разъем ТНВД тип 3

BOSCH номер переходника: 0.986.610.113




Рисунок 22. Разъем ТНВД тип 3: а – опережение и индуктивный датчик, б – катушка подачи

Таблица 5. Распайка разъема ТНВД тип 3 а

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника
1	Катушка опережения	КОРИЧНЕВЫЙ
2	Катушка опережения	ЧЕРНЫЙ
3	Датчик положения COM	СИНИЙ
4	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
5	-----	-----
6	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ

Таблица 6. Распайка разъема ТНВД тип 3 б

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника
1	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ
2	Катушка подачи	СЕРЫЙ
3	-----	-----

XS4
Potok VE-PE






Рисунок 23. Схема распайки разъемов ТНВД тип 3

Приложение Г. Разъем ТНВД тип 4

- AUDI A4 1,9D TDI 1995-2001г., дв. 1Z/AHU, AFF, AFN Bosch EDC;
- AUDI Cabriolet 1.9D TDI 1995-2001г., дв. 1Z/AHU, Bosch EDC;
- FORD Galaxy 1,9D TDI 1995-2001г., дв. AFN, 1Z Bosch EDC 1.3/1.4;
- SEAT Toledo, Ibiza, Cordoba 1,9D TDI 1995-1999г., дв. 1Z, AHU, AFN Bosch EDC 1.3/1.4;
- VW Polo Classic, Estatec 1.9D TDI 1997-2001г., дв. AHU, AFN, ALE Bosch EDC 1.4;
- VW Golf, Cabrio, Vento 1.9D TDI 1993-1998г., дв. 1Z/AHU Bosch EDC;
- VW Passat 1,9D TDI 1994-2000г., дв. 1Z, AFN, AHU, AHN, AVG Bosch EDC, Bosch EDC15V;
- VW Sharan 1,9D TDI 1995-1999г., дв. 1Z, AFN, AHU, Bosch EDC;
- VW Caddy 1.9D TDI 1996-2001г., дв. ALE, AHU, Bosch EDC 1.4;
- Volvo 850, S70, V70 1996-2000г., дв. D5252T, Bosch MSA 15.7.



A)



Б)

Таблица 7. Разъем ТНВД тип 4: а – подача и индуктивный датчик, б – клапан опережения

Таблица 8. Распайка разъема ТНВД тип 4 а

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника тип VE
1	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
2	Датчик положения COM	СИНИЙ
3	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
4	Датчик температуры	КОРИЧНЕВЫЙ
5	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ
6	Катушка подачи	СЕРЫЙ
7	Датчик температуры	ЧЕРНЫЙ

Таблица 9. Распайка разъема ТНВД тип 4 б

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-удлиннитель
1	-----	-----
2	Катушка опережения	Внешний вывод синий
3	Катушка опережения	Внешний вывод коричневый



Рисунок 24. Схема распайки разъема ТНВД тип 4

Приложение Д. Разъем ТНВД тип 5

- Land Rover 2.0D T 1997-2000г., . дв. 20T Bosch MSA 11;
- Rover 200, 400, 600 2.0D T 1995-1999г., дв. 20T2N Bosch MSA 11.




Рисунок 25. Разъем ТНВД тип 5: а – подача и индуктивный датчик, б – клапан опережения

Таблица 10. Распайка разъема ТНВД тип 5 а

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника тип VE
1	-----	-----
2	Датчик температуры	КОРИЧНЕВЫЙ
3	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ
4	Катушка подачи	СЕРЫЙ
5	Датчик температуры	ЧЕРНЫЙ
6	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
7	Датчик положения COM	СИНИЙ
8	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ

Таблица 11. Распайка разъема ТНВД тип 5 б

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-удлинитель
1	-----	-----
2	Катушка опережения	Внешний вывод синий
3	Катушка опережения	Внешний вывод коричневый

XS6
Potok VE-PE

Цепь	У
CONST	1
VAR	2
COM	3
PWM_POD	4
TERM_S	5
TERM_S	6
PWM_POD	7
NC	8
NC	9






Рисунок 26. Схема распайки разъема THVD тип 5

Приложение Е. Разъем ТНВД тип 6

- Renaul Megane, Scenic, Laguna, Espase 1.9D T 1997-2001г., дв. F9Q730/734/736/710/716/720/722 Bosch MSA 15.5.



А)



Б)

Рисунок 27. Разъем ТНВД тип 6: а – подача и индуктивный датчик, б – клапан опережения

Таблица 12. Распайка разъема ТНВД тип 6 а

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника тип VE
1	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
2	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
3	Датчик положения COM	СИНИЙ
4	Катушка подачи	СЕРЫЙ
5	Датчик температуры	ЧЕРНЫЙ
6	Датчик температуры	КОРИЧНЕВЫЙ
7	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ



Таблица 13. Распайка разъема ТНВД тип 6 б

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-удлиннитель
1	Катушка опережения	Внешний вывод синий
2	-----	-----
3	Катушка опережения	Внешний вывод коричневый

XST7
Potok VE-PE

Цепь	←
CONST	1
VAR	2
COM	3
PWM_POD	4
TERM_S	5
TERM_S	6
PWM_POD	7
NC	8
NC	9

Белый Инд. датчик CONST
Красный Инд. датчик VAR
Синий Инд. датчик GND
Фиолетовый Электромагнит подачи
Коричневый Температуры
Черный Температуры
Серый Электромагнит подачи



Внешний (синий) ←
Внешний (коричневый) ←

Рисунок 28. Схема расписки разъема ТНВД тип 6

Приложение Ж. Разъем ТНВД тип 7

BOSCH номер переходника: 0.986.612.444

- AUDI A4 1.9D TDI 1996-2001г., дв. AGR Bosch EDC;
- VW Polo 1.7D, 1.9D 1996-2001г., дв. AHG, AKU. AGD Bosch EDC 15V;
- VW Polo Classic 1.7D, 1.7D SDI 1997-2000г., дв. AKU, AKW Bosch EDC 15V;
- VW Polo Estate 1.7D, 1.9D SDI 1997-2001г., дв. AKU, AEY Bosch EDC 15V;
- VW Golf, Bora 1.9D SDI, 1.9D TDI 1997-2001г., дв. AGP, AQM, AGR, AHF, ALH Bosch EDC 15V;
- VW Sharan, Passat 1.9D TDI 1994-1999г., дв. 1Z, AHU, AFN Bosch EDC;
- VW Caddy 1.7D SDI, 1.9D SDI 1996-2001г., дв. AEY, AKW Bosch EDC 15V.




Рисунок 29. Разъем ТНВД тип 7

Таблица 14. Распайка разъема ТНВД тип 6 а

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника тип VE
1	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
2	Датчик положения COM	СИНИЙ
3	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
4	Датчик температуры	ЧЕРНЫЙ
5	Катушка подачи	СЕРЫЙ
6	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ
7	Датчик температуры	КОРИЧНЕВЫЙ
8	-----	-----
Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-удлиннитель
9	Катушка опережения	Внешний вывод синий
10	Катушка опережения	Внешний вывод коричневый





Рисунок 30. Разъем ТНВД тип 7

Приложение 3. Разъем ТНВД тип 8

BOSCH номер переходника: 0.986.612.439

- SEAT Ibiza, Cordoba, Toledo 1.9D SDI 1996-1999г., дв. AEY Bosch EDC;
- SEAT Alhambra, Inca 1.9D SDI, 1.9D TDI 1996-2001г., дв. AEY, 1Z Bosch EDC;
- VW Polo, Polo Classic 1.9D SDI, 1.7D SDI 1996-2001г., дв. AEY, AHB, AEY Bosch EDC;
- VW Polo Estate, Caddy 1 7D SDI 1996-2001г., дв. AHB Bosch EDC;
- VW Golf 1.9D 1995-1998г., дв. AEY/AEF Bosch EDC;
- VW Transporter, LT 2.5D TDI 1995-2001г., дв. ACV, AHD Bosch EDC.



А)

Б)

Рисунок 31. Разъем ТНВД тип 8: а – подача и индуктивный датчик, б – клапан опережения

Таблица 15. Распайка разъема ТНВД тип 8 а

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-переходника тип VE
1	Датчик положения CONST	БЕЛЫЙ
2	Датчик положения COM	СИНИЙ
3	Датчик положения VAR	КРАСНЫЙ
4	Датчик температуры	ЧЕРНЫЙ
5	Катушка подачи	СЕРЫЙ
6	Катушка подачи	ФИОЛЕТОВЫЙ
7	Датчик температуры	КОРИЧНЕВЫЙ
8	-----	-----


Таблица 16. Распайка разъема ТНВД тип 8 б

Номер контакта	Назначение	Цвет провода кабель-удлинитель
1	-----	-----
2	Катушка опережения	Внешний вывод синий
3	Катушка опережения	Внешний вывод коричневый

XS9
Potok VE-PE

Цепь	У
CONST	1
VAR	2
COM	3
PWM_POD	4
TERM_S	5
TERM_S	6
PWM_POD	7
NC	8
NC	9

Белый Инд. датчик CONST
 Красный Инд. датчик VAR
 Синий Инд. датчик GND
 Фиолетовый Электромагнит подачи
 Коричневый Температуры
 Черный Температуры
 Серый Электромагнит подачи



Внешний (синий)
 Внешний (коричневый)

Рисунок 32. Разъем ТНВД тип 7




Рисунок 33. Индуктивные датчики положения рейки: а – для насоса типа VE, б – для насоса типа PE




Рисунок 34. Кабель-переходник для подключения насосов типа PE




Рисунок 35. Кабель-переходник для подключения насосов типа VE




Рисунок 36. Кабель-удлинитель